

Утверждаю

Генеральный директор ООО «ГеоЗемСервис»



С.И. Мажуто

Мажуто С.И.

« 23 » июня 2021г.

АКТ

Настоящий акт составил представитель ООО «ГеоЗемСервис», по заданию ООО «СРВ Девелопмент», инженер-геодезист Ревков И.Е. в том, что по договору 24-21 ИИ от 19.04.2021г. произвел проверку правильности посадки вновь построенного объекта капитального строительства: «Многофункциональный комплекс по ул. Мира в городском округе Мытищи Московской области, вторая очередь, магазин спортивных товаров «Декатлон»», расположенного по адресу: Московская обл., Мытищинский район, г. Мытищи, мкр.17, корп.38.

Здание построено.

Разрешение на строительство №RU50-12-16389-2020.

Проверка произведена на основании:

- генерального плана № 5744-РД-01-ПЗУ-008.

В результате проверки установлено: плановое положение здания отличается от утвержденного генплана, расхождение планового и фактического положения следующее:

1. Длины стен здания отличаются от проектных до 0,08м.
2. Местоположение углов здания отличается от проектных до 0,05м.
3. Здание не имеет углового разворота.

Заказчик: _____

Проверку произвел:



И.Е. Ревков


Ревков И.Е.

Главный инженер:



Н.Д. Кириленко

Кириленко Н.Д.

Чертёж правильности посадки здания



№	X	Y	α	S	T, набл,
1	487100,809	2202521,488			2
2	487075,757	2202495,753	135 38' 19"	94,988	3
3	487007,846	2202562,167	45 34' 32"	16,544	4
4	487019,426	2202573,982	135 35' 22"	6,255	5
5	487014,958	2202578,359	45 37' 58"	19,396	6
6	487028,521	2202592,225	315 37' 17"	101,140	1
1	487100,809	2202521,488			

 **Плановое положение**
 **Проектное положение**